

Publicatie watervergunning V61663 het aanleggen en hebben van een drinkwatertransportleiding in de gemeenten Nieuwkoop en Bodegraven-Reeuwijk

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 29 juni 2015 een vergunning verleend aan Oasen N.V. voor het aanleggen en hebben van een drinkwatertransportleiding van staal Ø 400 mm middels het uitvoeren van 6 separate gestuurde boringen en 555 m middels een traject van open ontgraving en zoals aangegeven op overzichtstekening 10, gedeeltelijk in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkeringen van de polder Nieuwkoop en de Meijkade Oost en in de kern- en beschermingszone van primaire en overige watergangen en kwel- en opbarstgevoelige bodem. Eén en ander in de vorm van:

1. een gestuurde boring met een lengte van ca. 111 m, in de kwel- en opbarst-gevoelige bodem van de polder Nieuwkoop en gedeeltelijk in de kern- en beschermzone van een overige watergang;
2. een gestuurde boring van ca. 450 m in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop en gedeeltelijk in de kern- en beschermzone van een overige watergang;
3. een gestuurde boring van 280 m in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop en gedeeltelijk in de kern- en beschermzone van een overige watergang;
4. een gestuurde boring met een lengte van ca. 630 m vanuit de polder Nieuwkoop en Noorden tot in de kwel- en opbarstgevoelige polder Nieuwkoop, in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering en in de kern- en beschermingszone van primair en overig oppervlaktewater van de polder Nieuwkoop;
5. een gestuurde boring met een lengte van ca. 1423 m in de polder Nieuwkoop en Noorden, in de kern- en beschermingszone van het primair oppervlaktewater van de Nieuwkoopse Plassen;
6. een gestuurde boring met een lengte van ca. 378 m vanuit de polder Nieuwkoop en Noorden en onder het primair oppervlaktewater 'de Meije', in de kern- en beschermingszone van de waterkering Meijkade Oost tot in de Meijepolder;
7. Het leggen van een lengte van ca. 555 m transportleiding van water st. Ø 400 mm in open ontgraving in de kern- en beschermingszone van een primaire en overige watergang;
8. het tijdelijk, voor de duur van het werk, aanbrengen en hebben van een brug over de overige watergang wg 93-1858, in een kwel- en opbarstgevoelige polder;
9. het tijdelijk, voor de duur van het werk, aanbrengen en hebben van versterkingen / verbreding van een bestaande brug en het aanbrengen en hebben van een definitieve brug over het primair oppervlaktewater 'de Meije' en in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering Meijkade Oost;
10. het op 2 locaties aanbrengen en hebben van een tijdelijke kruising met een waterkering van een retourleiding PE Ø 200 mm voor boorspoeling, middels een jukwerk in/op de kernzone van de waterkering;
11. het tijdelijk, voor het duur van het werk, in de kern- en beschermingszone van overige watergangen leggen en hebben van een retourleiding voor boorspoeling;
12. het tijdelijk voor het duur van het werk, met behulp van zinkerelementen op de bodem leggen en hebben van een retourleiding PE Ø 200 mm voor boorspoeling in de primaire watergang de Meije;
13. het (gedeeltelijk) verwijderen van een AC Ø 300 mm leiding uit de kern- en beschermingszone van overige watergangen en uit de bodem van de kwel- en opbarstgevoelige polder Nieuwkoop;
14. het tijdelijk, voor het duur van het werk aanbrengen en hebben van ca. 1400 m² extra oppervlakteverharding in de vorm van rij- en stelconplaten, gedeeltelijk in de beschermzone van overige watergangen;
15. het ruimen van bomen en wortelstompen in de kern- en beschermingszone van de waterkering Meijkade-Oost.

Eén en ander gedurende de periode van het werk van 29 juni 2015 tot 30 januari 2016, op het traject tussen het Zuideinde ter hoogte van perceel nr.79, langs het Meijepad naar het perceel Meije nr.198 in de gemeente Nieuwkoop, onder de primaire watergang 'de Meije' door tot in de Meijepolder in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De stukken liggen tot en met 10 augustus 2015 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn *schriftelijk* een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.

Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer G.W. Koning van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063495.

Leiden, 29 juni 2015